

Resp. client: 222
N° commande.: 61584-222
N° client: 61584
Pers.cont.:
Tél.: 051/30.20.65, Fax: 051/31.72.93
GSM: - e-mail: -



ProKo.: LD70
N° rapport: 5655058F
N° rapp. prov.: V5655058
Date: 21/11/2022

BV DUBAERE LADDERS
STUIVENBERGSTRAAT 89
8870 IZEGEM

Département: HEF

RAPPORT DE CONTROLE PERIODIQUE

(exécuté suivant procédure interne QPRO/HEF/001, §7.3)

BASE DE CONTROLE

- matériel de levage + accessoires: art. 281 du RGPT
- matériel de sécurité: Codex, art.IX.2-26
- matériel de grimpage: Codex, art.IV.2-14
- équipements de travail: Codex, art.IV.2-14
- échelles: Codex, art.IV.2-14

GENERALITES

Appareil/Install. ID: 60

Lieu de contrôle: DEPOT STUIVENBERGSTRAAT 89 IZEGEM 8870

Date du contrôle: 16/11/2022

Dernière visite annuelle:-

Contrôleur: PIERAR GEOFFREY Personne présent: -

CONTROLE ANNUEL DU MATERIEL DE LEVAGE ET DE SECURITE + ACCESSOIRES

1. Présence d'indications réglementaires.
2. Etat général du matériel.
3. Fonctionnement.

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES

ECHELLES DE SECOURS

DESCRIPTIONS: Coupoles horizontales en combinaison avec des échelles de "Dubaere Ladders"

MERK: DUBAERE LADDERS

TYPE: échelles crinoline

- MATERIAL: - échelles: * 60 cm largeur mesurée
* longueur max. en une seule pièce: 7,40 m
* les échelles plus longues sont assemblées entre elles avec un raccordement
- crinoline: * coupoles horizontales, en aluminium plat roulé 40 x 5 fixé avec 4 rivets aveugles dia 6,4 mm sur les côtés de l'échelle.
- * 5 lattes verticales, 1x alu plat 40 x 5 au milieu
4x alu plat 40 x 3
sont rivés aux coupoles horizontales: dia 6,4 mm

FIXATION MUR: - ça depend de l'état du mur
- distance entre mur et échelle: 15 cm

REMARQUE

néant

CONCLUSION

■ Lors du contrôle du matériel nous n'avons rien constaté d'anormal.
Le matériel peut être utilisé.

Le Directeur Technique,

ir. G. Coops

