

Klantverantw.: 222  
Opdrachtn.: 61584-222  
Klantnr. : 61584  
Cont.pers.:  
Tel.: 051/30.20.65, Fax: 051/31.72.93  
GSM: - e-mail: sabine@dubaereladders.be



ProKo.: LD70  
Verslagnr.: 5655058N  
Voorl. verslagnr.: V5433647  
Datum: 21/11/2022

BV DUBAERE LADDERS  
STUIVENBERGSTRAAT 89  
8870 IZEGEM

Afdeling: HEF

### VERSLAG VAN PERIODIEKE CONTROLE

(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/HEF/001, §7.3)

Basis van onderzoek : - Hef- en aanslagmateriaal: art. 281 v/h ARAB  
- Veiligheidsmateriaal: Codex, titel VII, hfdst. 2, art. 27  
- Arbeidsmiddel: Codex, titel VI, hfdst.1, art. 11  
- ladders: Codex, titel VI, hfdst. II, afd. IV

Toestel/Install. ID: 60

Plaats van onderzoek: DEPOT STUIVENBERGSTRAAT 89 IZEGEM 8870

Datum van onderzoek: 16/11/2022

Laatste jaarlijks onderzoek:

Onderzoeker: PIERAR GEOFFREY Aanwezige persoon: -

### JAARLIJKSE CONTROLE VAN HEF-, AANSLAG- EN VEILIGHEIDSMATERIAAL

1. Aanwezigheid van de reglementaire aanduidingen.
2. Algemene staat van het materiaal.
3. Werking.

### ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

#### KOOILADDERS

BESCHRIJVING: Horizontale koepels in combinatie met ladders van 'ladders dubaere'

MERK: Dubaere

TYPE: kooiladders

MATERIAAL: - ladders: \* 60 cm breed overmeten  
\* max. lengte in een stuk: 7,40 m  
\* langere ladders worden aan elkaar gekoppeld  
Met tussenstuk

- koo : \* horizontale koepels, gerolde aluminium plat 40 x 5 wordt met  
4 poprevetten dia 6,4 mm aan de ladderzijanten bevestigd.

\* 5 verticale latten, 1x plat alu 40 x 5 in de midden  
4x platte alu 40 x 3  
worden aan de horizontale koepels gerevetteerd dia 6,4 mm

MUURBEVESTIGING: - Afhangelijk van de staat van de muur  
- Afstand tussen muur en ladder: 15 cm

